



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

302001, г. Орёл, ул. Левый берег р. Оки, д. 45а. Телефон: (4862) 54-24-50, Факс: (4862) 54-24-51
E-mail: orel@priok.gosnadzor.ru, <http://www.priok.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 8-ЭП-О-345

Орловская область, Малоярославский район,
г. Малоархангельск, ул. Урицкого, д. 82.
(место составления предписания)

“ 26 ” октября 20 18 г.
(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению Малоархангельского
района «Детский сад общеразвивающего вида № 1 г.
Малоархангельска»

(полное наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя)

Мною государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Орловской области Фроловым Сергеем Александровичем в процессе проведенной плановой, выездной проверки в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора государственного контроля и надзора, за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, контроля и надзора за соблюдением требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, контроля и надзора за соблюдением требований об оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов, с целью выполнения ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора на 2018 год, утвержденного руководителем Приокского управления Ростехнадзора В.Г. Челенко 31.10.2017, согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО (письмо от 26.12.2017 № 30-34-2017, порядковый номер проверки в системе АС ЕРП сводного плана проверок субъектов предпринимательства, размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 201702339836) в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Малоархангельского района «Детский сад общеразвивающего вида № 1 г.
Малоархангельска» (ОГРН 1025701455823, ИНН 5716002093)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

в присутствии: Кузиной Людмилы Ивановны Заведующей Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Малоархангельского района «Детский сад
общеразвивающего вида № 1 г. Малоархангельска», (приказ № 13 от 23.05.1997)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписыва емые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устране ния наруше ния
1	2	3	4	5
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель учреждения соответствующим документом не назначил заместителя ответственного за электрохозяйство организации. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: -4 - в электроустановках напряжением до 1000 В	Пункт № 5, 8 проверочного листа. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП) пункт 1.2.3, 1.2.7.	устранить нарушение.	01.04. 2019
2.	В учреждении нет перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности	Пункт № 15 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.4.3.	устранить нарушение.	04.02. 2019
3.	В учреждении нет перечня должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности.	Пункт № 16 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.4.4.	устранить нарушение.	04.02. 2019
4.	В учреждении не проводятся обязательные формы работы с административно-техническим и оперативно-ремонтным персоналом.	Пункт № 17, 18 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.4.5.1., 1.4.5.2.	устранить нарушение.	04.02. 2019

5.	В учреждении нет программ подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций	Пункт № 20 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.4.9.	устранить нарушение.	04.02. 2019
6.	В учреждении нет журнала учета контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов.	Пункт № 24 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.4.15.	устранить нарушение.	04.02. 2019
7.	В учреждении не в полном объеме комплект технической документации.	Пункт № 45 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.8.1.	устранить нарушение.	04.02. 2019
8.	В учреждении не составлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	Пункт № 46 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.8.2.	устранить нарушение.	04.02. 2019
9.	В учреждении рабочее место электрика не снабжено необходимыми инструкциями: производственными (эксплуатационными), должностными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности	Пункт № 51 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.8.7.	устранить нарушение.	04.02. 2019
10.	На предприятии не ведется следующая документация: -оперативный журнал; -журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; -списки работников: -единоличного осмотра электроустановок -журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; -однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования; -журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок;	Пункт № 52, 53 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.8.9.	устранить нарушение.	04.02. 2019
11.	В учреждении оперативную документацию периодически	Пункт № 54 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.8.10.	устранить нарушение.	04.02. 2019

	(в установленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) не просматривает административно-технический персонал			
12.	В учреждении на ключах, кнопках и рукоятках управления нет надписей, указывающих операцию, для которой они предназначены	Пункт № 76 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 2.2.14.	устранить нарушение.	04.02. 2019
13.	В учреждении на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть надписей, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На дверях РУ нет предупреждающие плакатов и знаки установленного образца На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений нет надписей, указывающие номинальный ток плавкой вставки	Пункт № 83 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 2.2.20.	устранить нарушение.	04.02. 2019
14.	В учреждении на кабельные линии отсутствуют паспорта, на бирках кабелей в начале и конце линии нет бирок, на которых указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии.	Пункт № 122, 123 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 2.4.5.	устранить нарушение.	04.02. 2019
15.	В учреждении открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии и окрашены в черный цвет.	Пункт № 173 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 2.7.7.	устранить нарушение.	04.02. 2019
16.	В учреждении для определения технического состояния заземляющего устройства не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.	Пункт № 174 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 2.7.8.	устранить нарушение.	04.02. 2019
17.	В учреждении нет паспортов	Пункт № 176 проверочного	устранить	04.02.

	на заземляющие устройства.	листа. ПТЭЭП пункт 2.7.9., 2.7.15	нарушение.	2019
18.	В учреждении не проводится проверка срабатывания защиты при коротком замыкании.	Пункт № 177 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 2.7.16.	устранить нарушение.	01.04. 2019
19.	В учреждении на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения нет надписей(маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны на дверцах однолинейных схем, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранительных или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответствующих через них получающих питание.	Пункт № 205 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 2.12.5.	устранить нарушение.	01.04. 2019
20.	В учреждении нет графика (плана ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения	Пункт № 211 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 2.12.12.	устранить нарушение.	04.02. 2019
21.	В учреждении нет прогоамм стажировки, разработанным для каждой должности (рабочего места) и утвержденным в установленном порядке.	Пункт № 22 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.4.11.	устранить нарушение.	04.02. 2019
22.	В учреждении допуск к самостоятельной работе для административно-технического и ремонтного персонала не оформляется соответствующим документом.	Пункт № 23 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.4.14.	устранить нарушение.	01.04. 2019
23.	В учреждении не проводятся осмотры РУ- 0,4 кВ.	ПТЭЭП пункт 2.2.39.	устранить нарушение.	01.04. 2019
24.	В учреждении персонал не обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами в	Пункт № 43 проверочного листа. ПТЭЭП пункт 1.7.16.	устранить нарушение.	04.02. 2019

	зависимости от характера выполняемых работ.			
25.	На предприятии нет приказа о предоставлении права единоличного осмотра административно-техническому персоналу.	Пункт № 239 проверочного листа. ПОТЭЭ пункт 3.4., 5.12.	устранить нарушение.	04.02. 2019

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401,


Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Малоархангельского района «Детский сад общеразвивающего вида № 1 г. Малоархангельска» (ОГРН 1025701455823, ИНН 5716002093)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя в дательном падеже)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Подписи лиц, выдавших предписание:

Фролов Сергей Александрович
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Кузина Людмила Ивановна Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Малоархангельского района «Детский сад общеразвивающего вида № 1 г. Малоархангельска», (приказ № 13 от 23.05.1997)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” октября 20 18 г.

(подпись)